

Réf. : FP/chm

Epalinges, le 5 juillet 2012

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES D'EAU

Prélèvement du 25 juin 2012

Par : M. Favey

Concerne : Distribution publique d'eau s/territoire de l'Association

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
2015	1/ Source « La Vaux » - eau brute	4	1	0
2016	2/ Station de pompage – rue du Four	0	0	0
2017	3/ Fontaine « Sordette » - ch. des Sordettes	0	0	0

Conclusions :


L'eau distribuée est conforme aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : ---

Frais d'analyses : Fr. 307.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal



Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.
Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du SCAV.