

RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 3374

Prélèvement du 24.09.2013

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 08 Octobre 2013

N/réf. : jwr

Pompaples - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune

(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N°	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1			
Fontaine publique vers le magasin Denner - Jet continu	1	0	0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : - Commune de Pompaples

Frais d'analyses : Fr. 100.00
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.

RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 1074

Prélèvement du 24.09.2013

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 25 Novembre 2013

N/ réf. : jwr

Pompaples - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)
Echantillon n° 1 : Fontaine publique vers le magasin Denner - Jet continu

Température (°C)	16.0	Aspect :	
pH	7.8	Bromure (mg Br/l)	< 0.1
Conductivité à 20°C (µS/cm)	430	Oxydabilité (mg KMnC ₄ par litre)	2.0
Turbidité (UT/F)	0.1	Carbone organique total (mg C/l)	0.9
Dureté totale (°F)	24.3	Ammoniaque (mg NH ₄ par litre)	0.005
Dureté carbonatée (°F)	22.8	Nitrite (mg NO ₂ par litre)	0.000
Calcium (mg Ca/l)	86	Orthophosphate (mg PO ₄ par litre)	0.030
Magnésium (mg Mg/l)	6.9		
Sodium (mg Na/l)	6.0		
Potassium (mg K/l)	0.9		
Hydrogénocarbonates (mg HCC ₃ par litre)	278		
Sulfate (mg SO ₄ par litre)	6.9		
Nitrate (mg NO ₃ par litre)	8.6		
Chlorure (mg Cl/l)	10.6		
Fluorure (mg F/l)	0.06		

Conclusions :

Eau moyennement dure.

Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Copie - Commune de Pompaples

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTRELLENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)