



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires
Inspection des eaux
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/scav
info.labocant@vd.ch

1	2	3	4	5
	fe			
R - 1 SEP. 2009				

AIEM
Association intercommunale des eaux du
Mormont
Madame M. Beyeler, Boursière
Case postale 64
1315 La Sarraz

RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 2665

Prélèvement du 18.08.2009

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 25 Août 2009

N/réf. : lp

Eclépens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N°	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1			
Fontaine publique face à la poste - jet continu	3	0	0

Conclusions :

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : - Commune d'Eclépens

Frais d'analyses : Fr. 100.00
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**
Inspection des eaux
Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges
Tél. : +41 21 316 43 43
Fax : +41 21 316 43 00
www.vd.ch/vscav
info.labocanti@vd.ch

1	2	3	4	5
	Fe			
- 1 SEP. 2009				

AIEM
Association intercommunale des eaux du
Mormont
Madame M. Beyeler, Boursière
Case postale 64
1315 La Sarraz

RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 960

Prélèvement du 18.08.2009
Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur des eaux

Epalinges, le 25 Août 2009
N/ réf. : lp

Eclépens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)
Echantillon n° 1 : Fontaine publique face à la poste - jet continu

Température (°C)	17.3	Aspect :	
pH	7.5	Oxydabilité (mg KMnO ₄ par litre)	2.0
Conductivité à 20°C (µS/cm)	723	Carbone organique total (mg C/l)	0.8
Turbidité (UT/F)	0.2	Ammoniaque (mg NH ₄ par litre)	0.005
Dureté totale (°F)	40.1	Nitrite (mg NO ₂ par litre)	0.000
Dureté carbonatée (°F)	31.9	Orthophosphate (mg PO ₄ par litre)	0.000
Calcium (mg Ca/l)	139		
Magnésium (mg Mg/l)	13.2		
Sodium (mg Na/l)	10.2		
Potassium (mg K/l)	3.0		
Hydrogencarbonates (mg HCO ₃ par litre)	389		
Sulfate (mg SO ₄ par litre)	77.0		
Nitrate (mg NO ₃ par litre)	18.4		
Chlorure (mg Cl/l)	17.7		

Conclusions :

Eau très dure, sulfatée.
Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

Copie : - Commune d'Eclépens

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)
Frais de prélèvement : Fr. 0.00


Le Chimiste cantonal



Le présent rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service.



S SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONSDIENST
I SERVICE SUISSE D'INSPECTION
S SERVIZIO SVIZZERO D'ISPEZIONE
SWISS INSPECTION SERVICE

N° d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)



S SCHWEIZERISCHER PRÜFSTRELLENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

N° d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)