



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH - 1066 Epalinges

1	2	3	4	5
R 20 JUL. 2008				

Municipalité
de la Commune de Pompaples
Case postale 25
1318 Pompaples

Epalinges, le 7 juillet 2008

Com. de Pompaples	
Recu le	10 JUL. 2008
Dossier no	6.63.633.02
Copie à	(33)
Visa	1 2 3 4 5
Photocopie	Vu

Réf. : FP/ce

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 30 juin 2008
Par : Monsieur Favay

Concerne : Distribution publique d'eau s/territoire de la commune de Pompaples

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
2122	1/ Source à « La Vaux »	9	0	0
2123	2/ Station de pompage, rue du Four	1	0	0
2124	3/ Fontaine des Sordettes	0	0	0

Conclusions :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 307.00 + TVA
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.
Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.
Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Laboratoire cantonal



Département de la sécurité et de l'environnement - SCAV
www.vd.ch/scav - Tél. : +41 21 316 43 43 - Fax : +41 21 316 43 00 - info.labocant@vd.ch