



**Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires**

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH – 1066 Epalinges

Association intercommunale des eaux du  
Mormont  
Case postale  
1315 La Sarraz

Réf. : ERZ/lp

Epalinges, le 20 juillet 2009

**RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES**

Prélèvement du 1<sup>er</sup> juillet 2009

Par : Monsieur E. Raetz, Inspecteur cantonal des eaux

**Concerne** : Distribution publique d'eau par l'Association intercommunale des eaux du Mormont

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
2038	1/ Nouveau Puits de Cinq-Sous à Eclépens – robinet d'échantillonnage	92	0	0

**Conclusions :**

Conforme, au moment du prélèvement, aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Ces résultats favorables ont été transmis par téléphone au Bureau Hydro-Concept Sàrl/Mme Bourgois, en date du 6 juillet 2009, avec notre autorisation de mettre en service le nouveau puits pour l'alimentation du réseau de distribution publique.

Voir courrier d'accompagnement réf. ERZ/lp du 20 juillet 2009.

Frais d'analyses : Fr. 109.00 + TVA  
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA  
S SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)



SCHWEIZERISCHER INSPEKTIONDIENST  
SERVICE SUISSE D'INSPECTION  
SERVICIO SVIZZERO D'ISPEZIONE  
SWISS INSPECTION SERVICE

Numéro d'accréditation SIS 037 (selon ISO 17020)