



**Service de la consommation
et des affaires vétérinaires**

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges

Association intercommunale des eaux du
Mormont
Case postale
1315 La Sarraz

Réf. : FP/lp

Epalinges, le 10 juillet 2009

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 29 juin 2009

Par : Monsieur Favéy

Concerne : Distribution publique d'eau de la commune de Pompaples

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
2033	1/ Source « La Vaux »	126	0	0
2034	2/ Station de pompage – rue du Four	5	0	0
2035	3/ Fontaine « Sordette »	0	0	0

Conclusions :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : A la Municipalité de la Commune de Pompaples, case postale 25, 1318 Pompaples

Frais d'analyses : Fr. 307.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)