



AIEM
Association intercommunale des eaux du
Mormont
Madame M. Beyeler, Boursière
Case postale 64
1315 La Sarraz

Réf. : FP/lp

Epalinges, le 12 juillet 2010

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 28 juin 2010

Par : Monsieur Favéy

Concerne : Distribution publique par l'association intercommunale des eaux du Mormont (AIEM)

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1989	1/ Source « La Vaux »	4	0	0
1990	2/ Station de pompage rue du Four	1	0	0
1991	3/ Fontaine « Sordette »	3	0	0

Conclusions :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Copie : - A la Municipalité de la Commune de Pompaples, case postale 25, 1318 Pompaples

Frais d'analyses : Fr. 307.00 + TVA
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.
Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVICIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE