



**Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires**

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges

2	3	4	5
<b>R</b> 11 AVR. 2010			

AIEM  
Association intercommunale des eaux du  
Mormont  
Madame M. Beyeler, Boursière  
Case postale 64  
1315 La Sarraz

Réf. : FP/lp

Epalinges, le 30 mars 2010

**RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES**

Prélèvement du 23 mars 2010

Par : Monsieur A. Steiner

**Concerne** : Distribution publique d'eau par l'Association intercommunale des eaux du Mormont

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
0853	1/ Réseau moyenne pression - fontaine la Foule - jet continu	168	0	0
0854	2/ Réseau moyenne pression - fontaine place du Temple - jet continu	140	0	0
0855	3/ Réseau moyenne pression - fontaine Bourg de Jougne - jet continu	32	0	0
0856	4/ Réseau haute pression - hôpital St-Loup - au robinet	11	0	0

**Conclusions :**

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 406.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)