



Service de la consommation  
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155  
CH - 1066 Epalinges

1	2	3	4	5
<b>R</b> 24 MAR. 2010				

AIEM  
Association intercommunale des eaux du  
Mormont  
Madame M. Beyeler, Boursière  
Case postale 64  
1315 La Sarraz

Réf. : FP/lp

Epalinges, le 16 mars 2010

## RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 8 mars 2010

Par : Monsieur Favéy

**Concerne** : Distribution publique par l'association intercommunale des eaux du Mormont (AIEM)

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
0589	1/ Source « La Vaux »	16	0	0
0590	2/ Station de pompage rue du Four	6	0	0
0591	3/ Fontaine « Sordette »	0	0	0

### Conclusions :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

Frais d'analyses : Fr. 307.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST  
T SERVICE SUISSE D'ESSAI  
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA  
SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)