



Service de la consommation
et des affaires vétérinaires

Inspection des eaux

Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges

1	2	3	4	5
R 18 AOUT 2009				

Association intercommunale des eaux du
Mormont
Case postale
1315 La Sarraz

Réf. : FP/lp

Epalinges, le 10 août 2009

RAPPORT D'ANALYSES BACTERIOLOGIQUES

Prélèvement du 22 juillet 2009

Par : Monsieur A. Steiner

Concerne : Distribution publique par l'Association intercommunale des eaux du Mormont

N° de l'analyse	Désignation des échantillons	Germes aérobies par ml	Escherichia Coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
2408	1/ Fontaine La Foule – réseau moyenne pression – jet continu	3	0	0
2409	2/ Fontaine parking centre ville – réseau moyenne pression – jet continu	3	0	0
2410	3/ Fontaine Bourg de Jougne – réseau moyenne pression – jet continu	8	0	0
2411	4/ Hôpital St-Loup – réseau haute pression – robinet	13	0	0

Conclusions :

Conformes aux exigences de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires

Frais d'analyses : Fr. 406.00 + TVA

Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

Ce rapport d'analyses concerne uniquement les objets soumis à examen.

Ce rapport d'analyses ne peut être reproduit que dans son intégralité.

Des renseignements complémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service de la consommation et des affaires vétérinaires.



S SCHWEIZERISCHER PRUFSTRELENDIENST
T SERVICE SUISSE D'ESSAI
S SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA
SWISS TESTING SERVICE

Numéro d'accréditation STS 176 (selon ISO 17025)