Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Contrôle des denrées alimentaires
Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

1 2 3 4 5
R 20 OCT 2015 SWISS TESTING
STS 176

AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Grand-Rue 25
CP 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 15.10.2015

RAPPORT D'ANALYSE

V 1 **N° de dossier : 15-VD-2096**

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 07.10.2015 Effectué par : François PILLOUD

RÉSULTATS

N° d'échantillon : 15-7327 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : Eclépens
Lieu de prélèvement : Fontaine publique face à la Maison de commune - Jet continu, Eclépens
Température de l'eau : 13.8 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	0	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-210-4	pH		7.6	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-220-3	Conductivité électrique	µS/cm	445	M : 200 - 800
VD-MON-L-E-230-3	Turbidité	UT/F	0.2	T : max. 1.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté totale	°F	25.3	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté carbonatée	°F	24.8	
VD-MON-L-E-340-7	Calcium	mg/L	83	M : max. 200
VD-MON-L-E-340-7	Magnésium	mg/L	11.2	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-340-7	Sodium	mg/L	2.8	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-340-7	Potassium	mg/L	0.8	M : max. 5.0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-340-7	Hydrogénocarbonate	mg/L	303	
VD-MON-L-E-310-6	Sulfate	mg/L	9	T : max. 300
VD-MON-L-E-310-6	Nitrate	mg/L	7.2	T : max. 40.0
VD-MON-L-E-310-6	Chlorure	mg/L	5.3	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-310-6	Fluorure	mg/L	0.14	L : max. 1.50
VD-MON-L-E-310-6	Bromure	mg/L	<0.10	
VD-MON-L-E-610-5	Carbone organique total	mg/L	0.9	M : max. 1.0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.
  Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)

ppEDaeR

LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune d'Eclépens, Rue du Village 24, C.P. 40, 1312 Eclépens

canton de vaud
LIBERTÉ ET PATRIE

Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Contrôle des denrées alimentaires
Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

1 2 3 4 5
R 20 OCT 2015
SWISS TESTING
STS 176

AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont
Grand-Rue 25
CP 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 15.10.2015

RAPPORT D'ANALYSE

V 1 **N° de dossier : 15-VD-2151**

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 07.10.2015 Effectué par : François PILLOUD

RÉSULTATS

N° d'échantillon : 15-7381 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : La Sarraz Supérieur
Lieu de prélèvement : Hôpital St-Loup - Halte de bus - Au robinet, La Sarraz
Température de l'eau : 18.7 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-210-4	pH		7.6	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-220-3	Conductivité électrique	µS/cm	460	M : 200 - 800
VD-MON-L-E-230-3	Turbidité	UT/F	0.2	T : max. 1.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté totale	°F	26.5	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté carbonatée	°F	25.3	
VD-MON-L-E-340-7	Calcium	mg/L	88	M : max. 200
VD-MON-L-E-340-7	Magnésium	mg/L	11.0	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-340-7	Sodium	mg/L	3.2	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-340-7	Potassium	mg/L	1.0	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-340-7	Hydrogénocarbonate	mg/L	309	

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-310-6	Sulfate	mg/L	12	T : max. 300
VD-MON-L-E-310-6	Nitrate	mg/L	8.5	T : max. 40.0
VD-MON-L-E-310-6	Chlorure	mg/L	6.2	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-310-6	Fluorure	mg/L	0.14	L : max. 1.50
VD-MON-L-E-310-6	Bromure	mg/L	<0.10	
VD-MON-L-E-610-5	Carbone organique total	mg/L	1.0	M : max. 1.0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.
  Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)

p.p.

LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de La Sarraz, Grand-Rue 1, C.P. 45, 1315 La Sarraz

Département du territoire et de l'environnement - SCAV
www.vd.ch/scav - Tél.: +41 21 316 43 43 - Fax: +41 21 316 43 00 - info.scav@vd.ch

canton de vaud
LIBERTÉ ET PATRIE

Service de la consommation et des affaires vétérinaires
Contrôle des denrées alimentaires
Chemin des Boveresses 155
CH-1066 Epalinges

1 2 3 4 5
R 20 OCT 2015
SWISS TESTING
STS 176

AIEM
Association Intercommunale des Eaux
du Mormont
Grand-Rue 25
CP 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 15.10.2015

RAPPORT D'ANALYSE

V 1 **N° de dossier : 15-VD-2153**

CONTEXTE

But du contrôle : Contrôle officiel / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont
Prélèvement du : 07.10.2015 Effectué par : François PILLOUD

RÉSULTATS

N° d'échantillon : 15-7383 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : La Sarraz Inférieur
Lieu de prélèvement : Route de Dizy - Fontaine publique - Jet continu, La Sarraz
Température de l'eau : 15.8 °C

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001-1	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	2	T : max. 300
VD-MON-L-B-003-1	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0
VD-MON-L-B-005-2	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	T : max. 0

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-210-4	pH		7.5	M : 6.8 - 8.2
VD-MON-L-E-220-3	Conductivité électrique	µS/cm	446	M : 200 - 800
VD-MON-L-E-230-3	Turbidité	UT/F	0.2	T : max. 1.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté totale	°F	25.2	M : min. 10.0
VD-MON-L-E-340-7	Dureté carbonatée	°F	24.8	
VD-MON-L-E-340-7	Calcium	mg/L	83	M : max. 200
VD-MON-L-E-340-7	Magnésium	mg/L	11.0	M : max. 125.0
VD-MON-L-E-340-7	Sodium	mg/L	3.0	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-340-7	Potassium	mg/L	0.9	M : max. 5.0
VD-MON-L-E-340-7	Hydrogénocarbonate	mg/L	303	

VD-EAUX

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-E-310-6	Sulfate	mg/L	9	T : max. 300
VD-MON-L-E-310-6	Nitrate	mg/L	7.6	T : max. 40.0
VD-MON-L-E-310-6	Chlorure	mg/L	5.6	M : max. 20.0
VD-MON-L-E-310-6	Fluorure	mg/L	0.12	L : max. 1.50
VD-MON-L-E-310-6	Bromure	mg/L	<0.10	
VD-MON-L-E-610-5	Carbone organique total	mg/L	1.0	M : max. 1.0

T: Valeur de tolérance L: Valeur limite M: Valeur directive

Appréciation de l'échantillon :

- Eau assez dure.
  Base légale : MSDA

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

ÉMOLUMENTS

Emolument : 130.00 CHF (Montant HT)

pp Bleeker

LE CHIMISTE CANTONAL

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Copie(s) à : Commune de La Sarraz, Grand-Rue 1, C.P. 45, 1315 La Sarraz