



Office de la consommation
Qualité et distribution de l'eau
Chemin des Boveresses 155
CH – 1066 Epalinges

1	2	3	4	5
R 17 JUL. 2018				
 STS 0176				

AIEM
Association Intercommunale des Eaux du
Mormont
Grand-Rue 25
Case postale 45
1315 La Sarraz

Epalinges, le 12.07.2018



RAPPORT D'ANALYSE

V 1

N° de dossier : 18-VD-1583

CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / AIEM
Association Intercommunale des Eaux du Mormont

Prélèvement du : 02.07.2018 **Effectué par :** Monsieur Yanick SORDET,
Monsieur Luc MICHAUD,
Monsieur Patrick FAVEY,
Monsieur Jean-Luc ROCHAT **Date arrivée :** 03.07.2018

Remarque : L'échantillon n°18-8320 n'a pas été prélevé

Echantillons du dossier

APPRECIATION

• 18-8306	Eau de boisson à la source / Station de pompage du puits de Cinq-Sous	Conforme
• 18-8307	Eau de fontaine publique / Administration communale - Fontaine d'en face	Conforme
• 18-8309	Eau de boisson dans le réseau de distribution / Déchetterie - WC	Conforme
• 18-8310	Eau de boisson dans le réseau de distribution / Chambre CRIDEC	Conforme
• 18-8311	Eau de boisson après traitement / Source Cressonnière - Après UV	Conforme
• 18-8312	Eau de source / Source Cressonnière - Avant UV - Eau brute	-
• 18-8314	Eau de fontaine publique / Hôpital de Saint-Loup - Fontaine	Conforme
• 18-8315	Eau de fontaine publique / Fontaine	Conforme
• 18-8316	Eau de boisson dans le réseau de distribution / Administration Communale - WC	Conforme
• 18-8317	Eau de fontaine publique / Place de jeux - Fontaine	Conforme
• 18-8319	Eau de fontaine publique / Fontaine Sordettes	Conforme
• 18-8320	Code non défini /	-

N° d'échantillon : 18-8306 - Eau de boisson à la source

Secteur : pp-AIEM **Date de prélèvement :** 02.07.2018
Lieu de prélèvement : Station de pompage du puits de Cinq-Sous, Eclépens

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	36	max. 100
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8307 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-AIEM

Date de prélèvement : 02.07.2018

Lieu de prélèvement : Administration communale - Fontaine d'en face, Eclépens

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	3	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8309 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-AIEM

Date de prélèvement : 02.07.2018

Lieu de prélèvement : Déchetterie - WC, Eclépens

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	108	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8310 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-AIEM

Date de prélèvement : 02.07.2018

Lieu de prélèvement : Chambre CRIDEC, Eclépens

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	8	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8311 - Eau de boisson après traitement

Secteur : Source de l'AIEM Date de prélèvement : 02.07.2018
Lieu de prélèvement : Source Cressonnière - Après UV, La Sarraz

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	13	max. 20
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8312 - Eau de source

Secteur : Source de l'AIEM Date de prélèvement : 02.07.2018
Lieu de prélèvement : Source Cressonnière - Avant UV - Eau brute, La Sarraz

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	87	
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	7	
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	

Appréciation de l'échantillon :

- Présence de germes d'origine fécale (E. coli).

Base légale : Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public (OPBD, RS 817.022.11).

N° d'échantillon : 18-8314 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-AIEM Date de prélèvement : 02.07.2018
Lieu de prélèvement : Hôpital de Saint-Loup - Fontaine, La Sarraz

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	4	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8315 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-AIEM

Date de prélèvement : 02.07.2018

Lieu de prélèvement : Fontaine, Route de Dizy, La Sarraz

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	6	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8316 - Eau de boisson dans le réseau de distribution

Secteur : pp-AIEM

Date de prélèvement : 02.07.2018

Lieu de prélèvement : Administration Communale - WC, Orny

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	112	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8317 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-AIEM

Date de prélèvement : 02.07.2018

Lieu de prélèvement : Place de jeux - Fontaine, Ferreyres

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	37	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.

N° d'échantillon : 18-8319 - Eau de fontaine publique

Secteur : pp-AIEM
 Lieu de prélèvement : Fontaine Sordettes, Pompaples

Date de prélèvement : 02.07.2018

VD-MIBIOL

Méthode-N°	Paramètre	Unité	Résultat	Norme
VD-MON-L-B-001	Germes aérobies mésophiles	UFC/ml	66	max. 300
VD-MON-L-B-003	Escherichia coli	UFC/100 ml	non décelé	max. 0
VD-MON-L-B-005	Enterococcus spp.	UFC/100 ml	non décelé	max. 0

max : Valeur maximale ; min : Valeur minimale

Appréciation de l'échantillon :

Cet échantillon est conforme aux normes en vigueur pour les paramètres analysés.


N° d'échantillon : 18-8320 - Code non défini

Date de prélèvement : 02.07.2018

EMOLUMENTS

Emolument : 851.50 CHF (Montant HT)

LE CHIMISTE CANTONAL



Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.